


دفع الشروط الفني لتوريد راسيات وموصلات كابلات مختلفة المقاطع

(١) راسيات الكابلات :



كل البنود يجب أن تحقق الخصائص التالية :

✓ مصنعة من النحاس بنسبة ٩٩% على الأقل ومغلقة بالقصدير

✓ الأبعاد وفقاً للشكل وموضحة وفق الجدول التالي :

البند	التوصيف	مقطع السلك الملائم (مم ²)	قطر فتحة التثبيت (Ø) (مم)	طول حيز الكبل (L) (مم)	الكمية المطلوبة
1	رأس كبل حلقي (مع عازل)	1.5	4	4 ≤	200
2	رأس كبل حلقي (مع عازل)	2.5	4	4 ≤	500
3	رأس كبل حلقي (مع عازل)	4	4	5 ≤	500
4	رأس كبل حلقي (مع عازل)	4	5	5 ≤	500
5	رأس كبل حلقي (مع عازل)	6	5.5	5 ≤	400
6	رأس كبل حلقي	6	6	10 ≤	400
7	رأس كبل حلقي	6	8	10 ≤	300
8	رأس كبل حلقي (Long Barrel)	10	6	14 ≤	300
9	رأس كبل حلقي	10	8	12 ≤	300
10	رأس كبل حلقي (Long Barrel)	16	6	17 ≤	300
11	رأس كبل حلقي (Long Barrel)	16	8	17 ≤	300
12	رأس كبل حلقي (Long Barrel)	25	6	24 ≤	200
13	رأس كبل حلقي (Long Barrel)	25	8	24 ≤	200
14	رأس كبل حلقي (Long Barrel)	35	8	24 ≤	200
15	رأس كبل حلقي (Long Barrel)	35	10	24 ≤	200
16	رأس كبل حلقي (Long Barrel)	50	8	25 ≤	200
17	رأس كبل حلقي (Long Barrel)	50	10	25 ≤	200
18	رأس كبل حلقي (Long Barrel)	70	8	30 ≤	150
19	رأس كبل حلقي (Long Barrel)	70	10	30 ≤	150
20	رأس كبل حلقي (Long Barrel)	95	10	30 ≤	150
21	رأس كبل حلقي (Long Barrel)	95	12	30 ≤	150
22	رأس كبل حلقي (Long Barrel)	120	10	40 ≤	100
23	رأس كبل حلقي (Long Barrel)	120	12	40 ≤	100
24	رأس كبل حلقي (Long Barrel)	120	14	40 ≤	80
25	رأس كبل حلقي (Long Barrel)	150	12	45 ≤	80
26	رأس كبل حلقي (Long Barrel)	150	14	45 ≤	80
27	رأس كبل حلقي (Long Barrel)	185	12	54 ≤	60
28	رأس كبل حلقي (Long Barrel)	185	14	54 ≤	60
29	رأس كبل حلقي (Long Barrel)	240	14	65 ≤	30
30	رأس كبل حلقي (Long Barrel)	240	16	65 ≤	30
31	رأس كبل حلقي (Long Barrel)	300	16	65 ≤	15
32	رأس كبل حلقي (Long Barrel)	300	20	65 ≤	15
33	رأس كبل حلقي (Long Barrel)	400	16	75 ≤	15
34	رأس كبل حلقي (Long Barrel)	400	20	75 ≤	15

٢) موصلات الكابلات :

كل البنود يجب أن تحقق الخصائص التالية :

✓ مصنعة من النحاس بنسبة ٩٩% على الأقل

✓ الأبعاد موضحة وفق الجدول التالي :

البند	التوصيف	مقطع السلك الملائم (مم ²)	طول الموصل (لأ) (مم)	الكمية المطلوبة
1	موصل كبل حلقي (مع عازل) (connector)	1.5	15 ≤	400
2	موصل كبل حلقي (مع عازل) (connector)	2.5	15 ≤	400
3	موصل كبل حلقي (مع عازل) (connector)	4	15 ≤	200
4	موصل كبل حلقي (connector)	6	25 ≤	200
5	موصل كبل حلقي (connector)	10	30 ≤	100
6	موصل كبل حلقي (connector)	25	38 ≤	75
7	موصل كبل حلقي (connector)	35	45 ≤	75
8	موصل كبل حلقي (connector)	70	55 ≤	30
9	موصل كبل حلقي (connector)	95	60 ≤	30
10	موصل كبل حلقي (connector)	120	70 ≤	20
11	موصل كبل حلقي (connector)	185	85 ≤	16
12	موصل كبل حلقي (connector)	300	100 ≤	12

ملاحظات :

على المعارض الالتزام بما يلي :

- أن تكون المواد جديدة وغير مجددة .
- تقديم النشرات الفنية التفصيلية الخاصة التي توضح كافة المواصفات الفنية (في العرض الفني) .
- تقديم شهادة منشأ و بيان جمركي للمواد عند التوريد .
- تحديد بلد المنشأ واسم الصانع (في العرض الفني) .