

# دفتر الشروط الفنية لتوريد وتركيب بطاريات

## لأجهزة ال UPS نوع Liebert

عدد / ٢٠٠

- تستخدم لجهاز ال UPS بدون صيانة وتعمل وفق تقنية VRLA المتطرفة
- موقع الجهاز في كل من الطوابق التالية:

الأول - الرابع - السادس - الثامن - الثاني عشر

- استطاعة الجهاز ٦٠ ك.ف.أ .

-Sealed Lead, maintenance free, acid battery ( 12V-55AH ) -

-Nominal Voltage 12v -

-No. of Cells 6 cells -

-Nominal Capacity 55AH -

-Standby Use Voltage (13.6 to 13.8 )v at 25°C -

-Operating Temperature range ( - 10 to +50)°C -

-Design Life 5 Years (Float charging) -

-Dimension and weight of battery ( L =229±2mm , -

W=138±2mm , H=211±2mm ) Approx. 16.5 kg ±3.0 %

-Internal Resistance : ( 6-7 ) m Ω -

- عدد دورات الشحن والتفریغ :

At 100% 200 cycle , at 50% 400 cycle , at 30% 1200 cycle -

- البطاريات جديدة وغير مجددة .

- لا يتجاوز تاريخ إنتاج البطاريات ستة أشهر من تاريخ التوريد.

- يجب اختبار وتركيب وتوصيل البطاريات وتشغيل الجهاز ووضعه بالخدمة .

- زمن التنفيذ المطلوب لعملية التقديم والتركيب والتشغيل ووضع الجهاز بالخدمة هي ٣٠ / ٧ يوم يبدأ من تاريخ تسليم موقع العمل .
- مدة الضمان سنة كاملة من تاريخ الاستلام الأولى .
- أن تكون من حيثيات التشغيل للبطاريات المقدمة مناسبة لعمل الجهاز .
- تعمل البطاريات لفترة لا تقل عن ثلات سنوات وذلك ضمن غرفة مكيفة ودرجة حرارة التشغيل ( ٢٥ درجة مئوية ) وذلك في ظل انقطاع التغذية الكهربائية شبه اليومي .
- تاريخ تصنيع البطاريات حديث .
- يذكر العارض في عرضه جميع المواصفات الفنية للبطاريات المقدمة وأية ملاحظات يراها ضرورية لتنفيذ العمل .
- يتم وصل المدخرات مع بعضها بتقديم البارات اللازمة بالمقطع المناسب لربط المدخرات على التسلسل ضمن كل خزانة .
- يتلزم العارض بتقديم البطاريات حسب المواصفات الفنية المطلوبة وتركيبها وتشغيل جهاز ال UPS ووضعه بالخدمة ، مع تقديم جميع ما يلزم لعملية التوصيل والتشغيل .
- يتلزم العارض بتحديد الشركة الصانعة وبلد المنشأ وتقديم النشرات الفنية من الصانع مع العرض الفني .
- تتعهد الادارة بتسليم موقع العمل الذي سيتم فيه التركيب حالياً من كافة العوائق .
- على الملزم الالتزام بتقديم الصيانة اللازمة خلال فترة الضمان وإجراء القياسات اللازمة على البطاريات قبل انتهاء فترة الضمان واستبدال أي بطارية تالفت على نفقته الخاصة .

جدول كميات لتقديم وتركيب بطاريات لوحدات ال UPS نوع Liebert  
 الموجودة في الطوابق ( الأول - الرابع - السادس - الثامن - الثاني عشر )

البند	المواصفة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الاجمالي
١	تقديم وتركيب بطارية ٥٥ أمبير ساعي-١٢ فولت	٢٠٠		